Protokół z czyszczenia wentylacji kuchennej

PRZYKŁAD – dane i zdjęcia poglądowe

1. Dane podstawowe

Numer protokołu	WH/2026/000
Obiekt	[nazwa obiektu], [adres]
Osoba kontaktowa	[imię i nazwisko, funkcja]
Data i godziny prac	[dd.mm.rrrr], [gg:mm]–[gg:mm]
Wykonawca	Wentylacja HoReCa, ekipa: [region]

2. Opis instalacji

Okapy	[liczba], [przyścienne / wyspowe], wymiary [ ]
Filtry	[liczba], [labiryntowe / siatkowe], stan: [ ]
Kanał wyciągowy	długość ok. [ ] m, przekrój [ ], kolana: [ ], otwory rewizyjne: [ ]
Wentylator	[dachowy / kanałowy], lokalizacja: [ ]

3. Zakres wykonanych prac

☐	Demontaż, odtłuszczenie i mycie filtrów tłuszczowych
☐	Czyszczenie okapu: komora nad filtrami, rynny, zbiorniki tłuszczu, oprawy oświetlenia, obudowa
☐	Czyszczenie kanału wyciągowego – odcinki: [od … do …]
☐	Czyszczenie wentylatora: wirnik, obudowa, króciec, wyrzutnia
☐	Usunięcie tłuszczu z pokrycia dachu wokół wyrzutni
☐	**Odcinki niewyczyszczone (brak dostępu):** [opis lub „brak”]

4. Dokumentacja zdjęciowa – przed i po

Filtry tłuszczowe

PRZED: zatłuszczony filtr labiryntowy okapu

PO: ten sam filtr po odtłuszczeniu

Komora okapu

PRZED: osad tłuszczu w komorze nad filtrami

PO: komora okapu po czyszczeniu

Kanał wyciągowy – punkt kontrolny nr 1 (otwór rewizyjny)

PRZED: wnętrze kanału z warstwą tłuszczu

PO: wnętrze kanału po czyszczeniu

Wentylator dachowy

PRZED: wirnik wentylatora z osadem

PO: wirnik wentylatora po odtłuszczeniu

5. Ocena stanu czystości (w odniesieniu do PN-EN 15780)

Element	Przed czyszczeniem	Po czyszczeniu
Filtry	[opis stanu]	[opis stanu]
Okap	[opis stanu]	[opis stanu]
Kanał	[opis stanu]	[opis stanu]
Wentylator	[opis stanu]	[opis stanu]

6. Uwagi i zalecenia

Uwagi techniczne	[np. brak otworu rewizyjnego na kolanie przy stropie; 1 filtr do wymiany; zwiększony hałas łożysk wentylatora]
Zalecenia	[np. montaż otworu rewizyjnego; wymiana filtra; serwis wentylatora]
Zalecany termin kolejnego czyszczenia	filtry i okap: [miesiąc/rok] · kanał i wentylator: [miesiąc/rok]

Podpis wykonawcy

Podpis przedstawiciela obiektu (odbiór prac)

Protokół przechowywany w archiwum online Wentylacja HoReCa. Podstawa częstotliwości: § 34 rozporządzenia MSWiA z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych usuwa się co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych). Zalecane terminy wynikają z praktyki branżowej i stanu instalacji.